

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343) 346-10-56; oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург,

ул. Софьи Ковалевской, 8

(место составления акта)

«19» февраля 2021 г.

(дата составления акта)

«16» час «00» мин

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 94

по адресу/адресам: г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 14А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 94 от 25 января 2021г. заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Бастанжиева В. Е.

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида № 102 ОГРН: 1026604946334, ИНН: 6660131956

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«29» января 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.:

Продолжительность: 02 часа 00 минут

«19» февраля 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность: 01 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки). заведующий МБДОУ – детского сада комбинированного вида № 102

Гайнуллина Инна Фагильевна, ознакомлен 25.01.2021г. в 11 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

- Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по СО капитан внутренней службы Жарков Андрей Владимирович:

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовал: заведующий МБДОУ – детского сада комбинированного вида № 102 Гайнуллина Инна Фагильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц), уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет, о чем свидетельствует рабочий проект пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №РП.044-10-05-ПС. При эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. *Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261); Нормы пожарной безопасности «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-98 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово - предупредительный ремонт» п. 1.10, п. 1.12; Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п. 12.10, п. 12.12, прил. 12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 110-03, п. 4; СП 112.13330.2011 п. 7.1; СНиП 21-01-97\* п. 7.1; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54; п. 1.9 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261) Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; лицо допустившее нарушение: МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102, заведующий МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102 Гайнуллина И. Ф.);*

2. Ширина эвакуационных выходов из здания (двери, ведущие наружу из групп №8 – 72см., №9 – 74см., №7 – 74см., №2 – 74см., №5 – 68см., №6 – 72см., №12 – 76см. (замеры произведены рулеткой измерительной металлической 5м, имеющей сертификат о калибровке средства измерений № 110997 от 26.10.2015г.) на открытую наружную эвакуационную лестницу) составляет менее 0,8 метров. *Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1»; ст. 4, ст. 89 п. 1, 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», СНиП II-A.5-62, п. 4.2 прим 1, п. п. 2; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020, п. 4.2.19; п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261) Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; лицо допустившее нарушение: МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102, заведующий МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102 Гайнуллина И. Ф.);*

3. На дверях помещений складского назначения в подвале не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отсутствует расчет определения категории помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности. *Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12; п. 1.8 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261) Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; лицо допустившее нарушение: МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102, заведующий МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102 Гайнуллина И. Ф.);*

4. Складские помещения (склад костелянши, детских игрушек) не отделены противопожарными дверьми 2-го типа с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30. *ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46, ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3 ст.4, ч. 1 ст. 6; СП 2.13130.2020 п. 5.3.2; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, 5.2.6) Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; лицо допустившее нарушение: МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102, заведующий МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102 Гайнуллина И. Ф.);*

5. Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48 (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; лицо допустившее нарушение: МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102, заведующий МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102 Гайнуллина И. Ф.);

6. На 1 этаже в коридоре на путях отделки стен выполнена из материалов (пластиковые панели), на которые не предоставлены сертификаты пожарной безопасности, соответствующие действующим требованиям пожарной безопасности в РФ, а именно не выше чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1»; ст. 4 Федерального закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134 п. 6, табл. 29, 3 (Характер выявленного нарушения: не обеспечение безопасности людей; лицо допустившее нарушение: МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102, заведующий МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102 Гайнуллина И. Ф.).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

Тайф Гайнуллина И. Р.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ГПН № 94/1/1 от 19.02.2021г., объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за нарушения требований пожарной безопасности, проверочный лист (список контрольных вопросов) приложение № 1 (в зависимости от класса функциональной пожарной опасности здания) к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР

(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)

Жарков А. В.

«19» февраля 2021г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гайнуллина Ирина Фамильевна / Тайф

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«19» февраля 2021г.

Тайф  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-56 E-mail: [osobn-uzor@mail.ru](mailto:osobn-uzor@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; [tond-ekaterinburg@mail.ru](mailto:tond-ekaterinburg@mail.ru)

Предписание № 94/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению -  
детский сад №102

Законному представителю юридического лица - заведующему Муниципального  
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №102

Гайнуллиной Инне Фагильевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца  
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 94 от «25» января 2021 года в период с «29» января 2021 года по «19» февраля 2021 года старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Жарковым А.В. проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях МБДОУ – детский сад №102, расположенной по адресу: г. Екатеринбург ул. Сыромолотова, 14А

совместно с заведующим Гайнуллиной Инной Фагильевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Допускается эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре со сроком службы более 10 лет, о чем свидетельствует рабочий проект пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №РП.044-10-05-ПС. При эксплуатации пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о	Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 1 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение № 13 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261; Нормы пожарной безопасности «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-98 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово - предупредительный ремонт» п. 1.10, п. 1.12; Нормы пожарной	01.02.2022г.	

	<p>возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.</p>	<p>безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п. 12.10, п. 12.12, прил. 12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 110-03, п. 4; СП 112.13330.2011 п. 7.1; СНиП 21-01-97* п. 7.1; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54</p>		
2.	<p>Ширина эвакуационных выходов из здания (двери, ведущие наружу из групп №8 – 72см., №9 – 74см., №7 – 74см., №2 – 74см., №5 – 68см., №6 – 72см., №12 – 76см. (замеры произведены рулеткой измерительной металлической 5м, имеющей сертификат о калибровке средства измерений № 110997 от 26.10.2015г.) на открытую наружную эвакуационную лестницу) составляет менее 0,8 метров.</p>	<p>Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1»; ст. 4, ст. 89 п. 1, 8 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода; Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования», СНиП II-A.5-62, п. 4.2 прим 1, п. п. 2; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020, п. 4.2.19 Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м без постоянных рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами, допускается предусматривать эвакуационные выходы шириной не менее 0,6 м. Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.</p>	01.02.2022г.	
3.	<p>На дверях помещений складского назначения в подвале не обозначены категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Отсутствует расчет определения категории помещений складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 12 Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p>	01.02.2022г.	

		помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.		
4.	Складские помещения (склад костелянши, детских игрушек) не отделены противопожарными дверьми 2-го типа с требуемым пределом огнестойкости не менее EI 30	<p>ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ ч.1 ст.46; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 2, 3 ст.4, ч. 1 ст. 6; СП 2.13130.2020 п. 5.3.2</p> <p>Противопожарные преграды характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью. Огнестойкость противопожарной преграды определяется огнестойкостью ее элементов: - ограждающей части; - конструкций, обеспечивающих устойчивость преграды; - конструкций, на которые она опирается; - узлов крепления и примыкания конструкций. Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды.</p> <p>Пожарная опасность противопожарной преграды определяется пожарной опасностью ее ограждающей части. СП 4.13130.2013 п. 5.1.2, 5.2.6</p> <p>Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. Помещения взрывопожароопасных категорий А и Б размещать в жилых и общественных зданиях не допускается. Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, следует отделять от других помещений и коридоров в зданиях I, II и III степеней огнестойкости - противопожарными перегородками I-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости - противопожарными перегородками 2-го типа, если иное не предусмотрено настоящим сводом правил и (или) другими нормативными документами. Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать: - для помещений водоснабжения, канализации, мокрых помещений и других помещений, оборудование которых автоматическими установками пожарной сигнализации и пожаротушения</p>	01.02.2022г.	

		<p>нормативными документами не требуется; - для размещаемых по процессу деятельности общественно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.); - для кладовых любого назначения площадью до 10 м, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3); - для помещений приготовления пищи (с учетом требований к выделению пищеблоков в соответствии с пунктом 5.5.2), а также для охлаждаемых камер для продуктов питания и камер для пищевых отходов. Размещаемые в зданиях, сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф1.3 части здания или помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2.</p>	
5.	<p>Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 48  Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их</p>	01.02.2022г.

		Месторасположения.	
6.	На I этаже в коридоре на путях отделка стен выполнена из материалов (пластиковые панели), на которые не предоставлены сертификаты пожарной безопасности, соответствующие действующим требованиям пожарной безопасности в РФ, а именно не выше чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе	Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1»; ст. 4 Федерального закон № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 134 п. 6, табл. 29, 3 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.02.2022г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Старший инспектор отделения НД и ПР  
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)  
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»  
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Жарков А.В.  
 (должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)

"19" февраля 2021г.



Предписание для исполнения получил:

Гайт  
 (подпись)

Заведующий Гайтункина С.  
 (должность, фамилия, инициалы)

"19" февраля 2021г.

Телефоны доверия:  
 8 (499) 216-99-99 – МЧС России  
 8 (343) 262-99-99 – Главное Управление МЧС России по Свердловской области



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Гайнуллина Инна Фагильевна

Действителен с 01.07.2022 по 01.07.2023