

№ 74 от 24.01.2022

Начальнику отдела  
ОНД и ПР МО  
«город Екатеринбург»  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Свердловской области  
подполковнику внутренней службы

М. М. Ганину

Заведующего  
МБДОУ – детский сад  
комбинированного вида № 102  
Гайнуллиной И. Ф.

### ПИСЬМО

МБДОУ – детский сад комбинированного вида № 102, уведомляет Вас о проведенных мероприятиях по устранению нарушений требований пожарной безопасности, согласно предписания № 94/1/1 от 19.02.2021 г.:

№ п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1	Истечение срока службы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей (более 10 лет)	Отправлено служебное письмо исх. № 09 от 26.02.2021. в УО Кировского района (запрос финансирования)
2	Ширина эвакуационных выходов из здания	

	(групповые выходы на балконы, эвакуационные лестницы) группы № 8, 9, 7, 2, 5, 6, 12 не соответствует требованиям пожарной безопасности	Выполнено. Ширина проемов увеличена до соответствия требованиям пожарной безопасности
3	На дверях помещений складского назначения в подвале не обозначены категории по взрывоопасной и пожарной опасности	Выполнено
4	Складские помещения не отделены противопожарными дверьми 2-го типа с требуемым пределом огнестойкости	Выполнено
5	Не организована проверка внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу 2 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Выполнено
6	На 1 этаже в коридоре на путях отделка стен выполнена из материалов не соответствующих требованиям пожарной безопасности (пластиковые панели, без сертификатов соответствия)	Выполнено

Заведующий



И. Ф. Гайнуллина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Гайнуллина Инна Фагильевна

Действителен с 01.07.2022 по 01.07.2023